



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-40**

## Circulateur à rotor noyé de Label Energie A

### **1. Secteur d'application**

Bâtiments résidentiels existants.

### **2. Dénomination**

Installation d'un circulateur à rotor noyé de Label Energie A.

### **3. Conditions pour la délivrance de certificats**

Seules les opérations engagées avant le 31 décembre 2012 donnent lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Mise en œuvre réalisée par un professionnel

### **4. Durée de vie conventionnelle**

10 ans

### **5. Montant de certificats en kWh cumac**

Puissance Moteur	Application	Zone climatique	Montant kWh cumac par kW de puissance moteur	Puissance du moteur en kW
P ≤ 250 W	Chauffage, conditionnement d'ambiance	H1	<b>31 600</b>	x P
		H2	<b>29 900</b>	
		H3	<b>25 000</b>	
P > 250W	Chauffage, conditionnement d'ambiance	H1	<b>26 700</b>	
		H2	<b>25 300</b>	
		H3	<b>21 300</b>	