



Certificats d'économies d'énergie

Opération n°**BAT-EQ-07**

Rideaux de nuit sur meubles frigorifiques de type vertical à température positive

1. Secteur d'application

Bâtiment tertiaire : locaux de distribution alimentaire au public de produits frais tels que hypermarchés, supermarchés, petits magasins alimentaires ...

2. Dénomination

Mise en place de rideaux de nuit sur 1 mètre linéaire de meubles frigorifiques de vente de type vertical positif ouvert à groupe extérieur durant les périodes de fermeture au public (12 heures par jour).

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle

7 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

4 700 kWh cumac / mètre linéaire