



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-25**

**Ventilation mécanique contrôlée simple flux autoréglable**

**1. Secteur d'application**

Locaux du secteur tertiaire existants, réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée inférieure à 5 000 m<sup>2</sup>.

**2. Dénomination**

Mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux autoréglable.

**3. Conditions pour la délivrance de certificats**

Mise en place réalisée par un professionnel.

**4. Durée de vie conventionnelle**

16 ans.

**5. Montant de certificats en kWh cumac**

Montant en kWh cumac / m <sup>2</sup>		
Zone climatique	Énergie de chauffage	
	Électricité	Combustible
H1	<b>290</b>	<b>510</b>
H2	<b>230</b>	<b>420</b>
H3	<b>160</b>	<b>280</b>

X

Type de locaux	Facteur correctif
Enseignement	<b>1</b>
Salles de volume supérieur à 250 m <sup>3</sup>	<b>0,6</b>
Autres locaux	<b>0,5</b>
Bureaux	<b>0,4</b>
Locaux sportifs	<b>0,2</b>

X

Surface ventilée (m <sup>2</sup> )
<b>S</b>